

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Hekatron Vertriebs GmbH  
Brühlmatten 9  
DE-79295 Sulzburg

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 207085	17	28.08.2023	27.08.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rauchmeldeeinrichtung für Lüftungsleitungen /  
Smoke detection equipment for air ducts  
LRS 03

Verwendung / Use

in Lüftungsleitungen /  
in air ducts

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2543:2021-03  
EN 54-27:2015-05  
Bau- und Prüfgrundsätze 1976-12, Abs. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4

Köln, den 28.08.2023

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /  
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherheitstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherheitstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rauchmeldeeinrichtung für Lüftungsleitungen / <b>Smoke Detection Equipment for Air Ducts</b>  <b>bestehend aus / consisting of</b> Gehäuse-Unterteil LKS kpl. / <b>Air Duct Base</b> Gehäuse-Deckel LKS / <b>Air Duct Cover</b> Rauchschalter / <b>Smoke Switch</b> Meldersockel / <b>Detector Base</b> Gleichrichterplatine / <b>Rectifier Board</b> Betriebs- und Anschlussklemmenleiste mit Reset-Taster / <b>Operating and Wiring Terminal with Reset Switch</b> Taster / <b>Switch</b> Lüftungs-Rauchschalter-Zentrale Basis / <b>Ventilation Smoke Switch Control Panel</b> Rauchschalter-Zustandsanzeige / <b>Smoke Switch Status Indication</b>	LRS 03    LKS  LKS  ORS 220  Serie 143  GR50AC  BAK05    S2  LRZ Basis  RZA 142 AP	5000618-0401    4000276  3101070-01  5000615.0401  5000447  4000284  4000283    --  31-5400005-01-01  5500034	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
<b>Prüfberichte / Test Reports</b>	220319-AU01+MMF10-PB01 220319-AU01+MMF03-PB01 220318-AU01+MMF03-PB01 210888-AU01+MMF02-PB01 210888-AU03+MMF02-PB01 210888-AU02+MMF02-PB01 122560-AU05+MMF02-PB01 122560-AU05+UCE01-PB01 RSA 07001 BMA 07037 RSA 03003 1. Ergänzung / 1. <a href="#">Supplement</a> RSA 03003 2. Ergänzung / 2. <a href="#">Supplement</a> SW 99241, 1. Ergänzung / 1. <a href="#">Supplement</a> RSA 03003 SW 99241	12.06.2023 09.06.2023 11.05.2023 27.10.2022 27.10.2022 24.10.2022 08.08.2017 10.09.2015 04.09.2007 25.04.2007 10.03.2006 10.03.2006 03.03.2006 30.09.2003 10.12.1999	
<b>LRS 03</b>  Technische Zeichnung / <a href="#">Technical Drawing</a> Technische Zeichnung / <a href="#">Technical Drawing</a> Technische Zeichnung / <a href="#">Technical Drawing</a> Technische Zeichnung / <a href="#">Technical Drawing</a> Technische Zeichnung / <a href="#">Technical Drawing</a> Technische Zeichnung / <a href="#">Technical Drawing</a>	3110334.DRW 3110335.DRW 3110347.DRW 3110462.DRW 3110466.DRW 3210356.DRW	E 8 C 1 3 -	1 1 1 2 1 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3330281.DRW	D	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3410061.DRW	-	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3530208.DRW	-	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3540249.DRW	-	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	4000229.DRW	1	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	4000276.DRW	1	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	4000283.DRW	1	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	4100219-01.DRW	A	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	4200167-01.DRW	1	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	4301048.DRW	-	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	5000447.DRW	A	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	5000615-0401.DRW	A	1
Technische Dokumentation / Technical Documentation	5000618-0401.DRW	A	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	BAK05.DRW	1	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0005706	B	14
Datenblatt / Data Sheet	DOC0014173	A	6
Datenblatt / Data Sheet	DOC0022327	A	1
Bestückungsplan / BAC05, Placement Diagram	DOC0022328	A	2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Stromlaufplan / BAC05, Circuit Diagram	DOC0022329	A	1
Bestückungsplan / GR50AC, Placement Diagram	DOC0022334	A	2
Stromlaufplan / GR50AC, Circuit Diagram	DOC0022335	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0028181	A	1
Software / Software	DOC0039036	A	-
Datenblatt / Data Sheet	DOC0041361	B	4
Stromlaufplan / ORS 142 U, LP kpl., Circuit Diagram	DOC0041394	A	1
Bestückungsplan / ORS 142 U, LP kpl., Placement Diagram	DOC0041395	A	3
Datenblatt / Data Sheet	DOC0041397	A	1
Übersichtsplan / Overview Map	DOC0041400	A	2
Montageanleitung / Operating Manual	DOC0041663	B	24
Datenblatt / Data Sheet	DOC0041664	B	2
Datenblatt / Data Sheet	DOC0043220	A	18
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043548	A	3
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043569	A	5
Speicherbelegung / Memory Assignment	DOC0043836	A	29
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043888	A	6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043891	A	5
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043893	A	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DOC0043894	A	1
Stückliste / Parts List	DOC0043926	A	5
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043927	A	7
Technische Dokumentation / Technical Documentation	DOC0043928	A	2
<b>LRZ Basis</b> Stückliste / Parts List	31-5400005-01-01 DOC0041103	A	3
Betriebsanleitung / Operating Manual	DOC0040887	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0040610	A	2
Datenblatt / Data Sheet	DOC0030302	A	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DOC0029716	A	2
Datenblatt / Data Sheet	DOC0028323	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0028322	A	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DOC0028177	A	1
Bedienungsanleitung / Instruction Manual	DOC0026451	B	36
Datenblatt / Data Sheet	DOC0026449	A	2
Software / Software	DOC0025081	A	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Datenblatt / Data Sheet	DOC0022535	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0022534	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0022516	A	1
Stromlaufplan / Circuit Diagram	DOC0021812	A	3
Speicherbelegung / Memory Usage	DOC0021811	A	6
Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	DOC0021810	A	1
Produktkennzeichnung / Product Marking	DOC0016123	A	3
Datenblatt / Data Sheet	DOC0014732	A	3
Technische Zeichnung / Technical Drawing	4100115-03.DRW	-	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3701520-01.DRW	-	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3200625-01.DRW	8	2
Technische Zeichnung / Technical Drawing	31-5400005-01-01.DRW	3	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3101020-02.DRW	-	1
<b>RZA 142 AP</b>	5500034		
Stückliste / Parts List	DOC0043854	A	2
Datenblatt / Data Sheet	DOC0028846	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0028822	A	1
Testpunktplan / Test Point Schedule	DOC0028809	A	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	DOC0028808	A	2
Stromlaufplan / Circuit Diagram	DOC0028807	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0028806	A	2
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DOC0028138	A	1
Betriebsanleitung / Operating Manual	DOC0026377	B	2
Produktkennzeichnung / Product Marking	DOC0024077	D	4
Speicherbelegung / Memory Usage	DOC0023878	A	6
Datenblatt / Data Sheet	DOC0022927	A	2
Leiterplatte roh / Layout	DOC0017357	A	2
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DOC0016796	A	2
Datenblatt / Data Sheet	DOC0016277	A	3
Zusammenstellung / Compilation	5500034.DRW	B	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3101135-01.DRW	A	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	3101134-01.DRW	A	1
Datenblatt / Data Sheet	DOC0014173	A	6
Datenblatt / Data Sheet	DOC0043220	A	18
Datenblatt / Data Sheet	DOC0043628	A	2
Änderungsbeschreibung / Description of Changes	DOC0043697	A	4



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
Untersuchungsbericht / Research Report Produkt-Struktur / Product Structure	DOC0043569	A	5
	DOC0043855	A	3

zur Anerkennungsnummer/ [to Approval No. G 207085](#) vom/ [dated 28.08.2023](#)

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
[Instructions for the application of the subject of approval \(see enclosure 1\).](#)

Die Rauchmeldeeinrichtung für Lüftungsleitungen Typ LRS 03 setzt sich zusammen aus:

- Lüftungskanalsockel LKS 02
- Rauchschalter ORS 220
- Meldersockel Serie 143
- Gleichrichterplatine GR50AC
- Betriebs- und Anschlussklemmenleiste mit Reset-Taster BAK 05
- Roter Alarmauslösetaster S2 am Gehäusesockel

Sie kann in Lüftungsleitungen, in denen Windgeschwindigkeiten zwischen 1 m/s und 20 m/s vorherrschen, eingesetzt werden.

Der Lüftungskanalsockel Typ LKS 02 wird von außen auf einen Lüftungskanal montiert. In den Lüftungskanal ragen zwei Rohre. Durch das Einlassrohr mit einer Einbaulänge von min 140 mm und max. 250 mm wird Luft aus der Lüftungsleitung aufgenommen und dem Meldereinsatz ORS 220 zugeführt. Durch das Auslassrohr kann die Luftprobe wieder in den Lüftungskanal zurückströmen.

Zur Ansteuerung von Brand- und/oder Rauchschutzklappen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin, erforderlich.

Die Installationsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Technische Daten zum ORS 220 (nach Herstellerangaben):

Betriebsspannungsbereich (DC)	16 V bis 28 V
Stromaufnahme in Ruhe bei 28 V DC	22 mA
Stromaufnahme bei Alarm bei 28 V DC	11 mA
Stromaufnahme bei Störung bei 28 V DC	16 mA
Einsatztemperaturbereich	-30 °C bis + 75 °C
Zulässige relative Luftfeuchte	bis 95 % (ohne Betauung)

Technische Daten zum GR50AC (nach Herstellerangaben):

DC-Nenneingangsspannungsbereich (DC)	21,6 V bis 28 V
AC-Nenneingangsspannungsbereich (AC)	21,6 V bis 26,4 V rms
Nennausgangsspannungsbereich (DC)	16,4 V bis 24,5 V
Ausgangsstrom (DC)	max. 30 mA
Betriebsumgebungstemperatur (nicht VdS geprüft)	- 30° C bis + 60° C

Technische Daten Lüftungs-Rauchscharter-Zentrale Basis „LRZ Basis“  
(nach Herstellerangaben):

Eingangsnennspannung (AC):	230 V
Nennstromaufnahme:	0,08 A eff
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Ausgangsnennspannung (DC):	24 V
Betriebsumgebungstemperatur: (nicht VdS geprüft)	-10° C bis +50° C

Technische Daten Rauchscharter-Zustandsanzeige „RZA 142“ (AP = Aufputz)  
(nach Herstellerangaben):

Eingangsnennspannung (DC):	18 V bis 28 V
Stromaufnahme:	max. 120 mA
Betriebsumgebungstemperatur: (nicht VdS geprüft)	-20° C bis +70° C

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

### Anwendungsbereiche:

#### 1. Brandmelder für die Überwachung von Lüftungsleitungen (DSD-Typ 6)

- Typ „LRS 03“ (Artikelnummer 5000618-0301)
- Energieversorgung nach EN 54-4:1997/A2:2006
- Rauchschalter-Zustandsanzeige Typ „RZA 142 AP“

als Teil einer Brandmeldeanlage.

Der DSD, bestehend aus dem Brandmelder Typ „LRS 03“ und der Rauchschalter-Zustandsanzeige Typ „RZA 142 AP“, ist vollumfänglich nach DIN EN 54:27 geprüft. Daher ist dieser DSD als Typ 1 Gerät gemäß DIN EN 54-13 zu bewerten. Es ist zu beachten, dass der DSD nicht die Übertragungsfunktion für Brandmeldungen (Ausgang E) und die Steuerfunktion für Brandschutz (Ausgang G) ansprechen darf, da die Auswertung des Brandmelders Typ „ORS 220“ nicht zwischen Alarm und Störung unterscheiden kann. Ebenso verfügt der Brandmelder Typ „ORS 220“ nicht über eine Alarmselbsthaltung.

Beachten Sie hierzu Anhang L der DIN EN 54-27:2015-05.

Der optional mögliche Anschluss des „LRS 03“ über eine bauseitige Wechselspannung (AC) ist nicht VdS geprüft und anerkannt.

#### 2. Brandmelder für die Überwachung von Lüftungsleitungen (DSD-Typ 6)

- Typ „LRS 03“ (Artikelnummer 5000618.0301)
- Typ Lüftungs-Rauchschalter-Zentrale Basis (LRZ Basis)
- Typ Rauchschalter-Zustandsanzeige Typ „RZA 142 AP“
- Alarmauslösetaster S2
- optional Handauslösetaster Typ „DKT 02“

als eigenständige Auslöseeinrichtung für Brandschutzeinrichtungen in Lüftungsleitungen, d. h. als ein eigenständiges System.

Beachten Sie hierzu Anhang K der DIN EN 54-27:2015-05.

Der optional mögliche Anschluss des „LRS 03“ über eine bauseitige Wechselspannung (AC) ist nicht VdS geprüft und anerkannt.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

**Anforderungen gemäß VdS 2543:2021-03:**

Absatz	Anforderungen	Auswertungen
5.2	Rückstellfunktion (Option mit Anforderung)	Nicht zutreffend
5.3	Softwaregesteuerte Komponenten	Anforderungen erfüllt
5.4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Anforderungen erfüllt
5.5	Störungsüberwachung und Anzeige leistungsbeeinträchtigter Übertragungswege (Option mit Anforderungen)	Bei einer Anschaltung an ein Brandmeldesystem muss der Rauchschalter an einen überwachten Ausgang eines Ein-/Ausgangsgerätes nach EN 54-18 angeschlossen werden.
5.6	Komponenten zur Ansteuerung von Feuerlöschanlagen	Anforderungen erfüllt (30V/m)
5.7	Schutz durch Gehäuse	Nicht zutreffend

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Smoke detection device for air ducts type LRS 03 comprises:

- Air duct base LKS 02
- Smoke switch ORS 220
- Detector base Series 143
- Rectifier board GR50AC
- Operating and wiring terminal with reset switch BAK 05
- Red alarm release button S2 at enclosure base

It can be used in air ducts with wind velocities between 1 m/s and 20 m/s.

Air duct base type LKS 02 is mounted externally onto an air duct. Two pipes protrude into the air duct. Via the inlet pipe with an installation length of min. 145mm and max. 250mm air is taken from the air duct and supplied to detector insert ORS 220. Via the outlet pipe the air sample can flow back into the air duct.

For the triggering of fire and/or smoke exhaust venting equipment a „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ (approval) of the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt, German Construction Supervising Body) in Berlin is required.

The installation instructions of the manufacturer shall be regarded.

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Technical data for ORS 220 (manufacturer´s specifications):

Operating voltage range(DC)	16 V to 28 V
Current consumptions quiesc. condition at 28 V	22 mA
Current consumption alarm at 28 V	11 mA
Current consumption fault at 28 V	16 mA
Operating temperature range	-30 °C to + 75 °C
Permitted relative humidity	up to 95 % (without dewing)

Technical data for GR50AC (manufacturer´s specifications):

DC nominal input voltage range (DC)	21,6 to 28 V
AC nominal input voltage range (AC)	21,6 to 26,4 V rms
Nominal output voltage range (DC)	16,4 to 24,5 V
Output current (DC)	max. 30 mA
Operating ambient temperature: (not tested by VdS)	- 30° C to + 60° C

Technical data for ventilation smoke switch control panel "LRZ Basis"  
(manufacturer's specifications):

Nominal input voltage (AC):	230 V
Nominal current consumption:	0.08 A rms
Nominal frequency:	50/60 Hz
Nominal output voltage (DC):	24 V
Operating ambient temperature: (not VdS tested)	-10° C to +50° C

Technical data for smoke switch status indication "RZA 142" (AP = surface-mounted)  
(manufacturer's specifications):

Nominal input voltage (DC):	18 V to 28 V
Current consumption:	max. 120 mA
Operating ambient temperature: (not VdS tested)	-20° C to +70° C

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

### Areas of application:

1. Fire detector for monitoring air ducts (type 6 DSD)
  - Type "LRS 03" (article number 5000618.0301)
  - Power supply equipment in accordance with EN 54-4:1997/A2:2006
  - Smoke switch status indication type "RZA 142 AP"as part of a fire detection and fire alarm system.

The DSD, consisting of fire detector type "LRS 03" and the smoke switch status indication type "RZA 142 AP", is fully tested in accordance with DIN EN 54:27. Therefore, this DSD is to be regarded as a type 1 device in accordance with DIN EN 54-13. The DSD must not activate the transmission function for fire alarms (output E) and the control function for fire protection (output G), as the evaluation unit of fire detector type "ORS 220" cannot distinguish between alarm and fault. Furthermore, the fire detector ORS 220 does not provide an alarm self-preservation. Please refer to Annex L of DIN EN 54-27:2015-05.

The optional connection of the "LRS 03" via an on-site alternating current (AC) has not been tested by VdS tested and is not VdS-approved.

2. Fire detector for monitoring air ducts (DSD type 6)
  - Type "LRS 03" (article number 5000618.0301)
  - Type ventilation smoke switch control panel (LRZ Basis)
  - Type smoke switch status indication type "RZA 142 AP"
  - Alarm release button S2
  - Optional manual triggering device type "DKT 02"as an independent triggering device for fire protection devices in air ducts, i.e. as an independent system.

Please refer to Annex K of DIN EN 54-27:2015-05.

The optional connection of the "LRS 03" via an on-site alternating current (AC) has not been tested by VdS tested and is not VdS-approved.



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 207085 vom/ dated 28.08.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

### Requirements in accordance with VdS 2543:2021-03:

Clause	Requirements	Evaluation
5.2	Reset function (option with requirements)	Not applicable
5.3	Software controlled components	Requirements fulfilled
5.4	Electromagnetic compatibility (EMC)	Requirements fulfilled
5.5	Fault monitoring and indication of degraded transmission paths (option with requirements)	When connected to a fire detection and fire alarm system, the smoke switch must be connected to a monitored output of an input/output device in accordance with EN 54-18.
5.6	Components for triggering of fire extinguishing systems	Requirements fulfilled (30V/m)
5.7	Enclosure protection	Not applicable