



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



EG-Baumusterprüfbescheinigung



- (1) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
- (2) EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer

PTB 01 ATEX 1053

- (3) Positionsschalter Typ 8070/1-....
- (4) Gerät: R. STAHL Schaltgeräte GmbH
- (5) Hersteller: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Würt.), Deutschland

- (6) Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Würt.), Deutschland
- (7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
- (8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 23. März 1984 (94/9/EG) die Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie.

- (9) Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 01-11057 festgehalten. Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 50014:1997 + A1 + A2 EN 50018:1994 EN 50019:2000
- (10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

- (11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten Gerätes gemäß Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.

- (12) Die Kennzeichnung des Gerätes muß die folgenden Angaben enthalten:

Ex II 2 G EEx ed IIC T6

Braunschweig, 09. August 2001



EG-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • D-38116 Braunschweig

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration Of Conformity CE-Déclaration De Conformité

PTB 01 ATEX 1053

Wir (we; nous)

R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, D-74638 Waldenburg

erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt
hereby declare in our sole responsibility, that the product
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt
which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standard(s)
auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux norme (s) ou aux documents normatifs suivants

Bestimmungen der Richtlinie
terms of the directive
prescription de la directive

Titel und/oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm
titre et/ou No. ainsi que date d'émission des normes

94/9/EG: Geräte und Schutzsysteme
zur bestimmungsgemäßen Verwen-
dung in explosionsgefährdeten
Bereichen
94/9/EC: Equipment and protective
systems intended for use in potentially
explosive atmospheres
94/9/CE: Appareils et systèmes de
protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles

EN 50014:1997 + A1 + A2
EN 50018:2000
EN 50019:1994

89/336/EEWG:
Elektromagnetische Verträglichkeit
89/336/EEC:
Electromagnetic compatibility
89/336/CEE:
Compatibilité électromagnétique

EN 60947-5-1:1997

Waldenburg, 14.02.2002

Ort und Datum
Place and date
lieu et date

Leiter Fertigung und Entwicklung
Head of Marketing and Development
Directeur Marketing et Développement

Leiter Qualitätsmanagement
Head of quality management dept.
Chef du dept assurance de qualité

ESTI-APPARATEBAU Ing. Sebastian Thielmann GmbH

Bundesallee 89 - 12161 Berlin / Germany - Tel +49-30-859 41 41 - Fax +49-30-859 41 70
eMail: info@esti-berlin.de - Internet: www.esti-berlin.de und www.esti-apparatebau.com

