

Bestätigung zur Unterrichtung einer eingewiesenen Person

Aufgrund der umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen der DIN 14677-1 für die Überprüfung einer Feststellanlage empfiehlt Hekatron, dass die eingewiesene Person durch eine Fachkraft für Feststellanlagen über die durchzuführenden Aufgaben unterrichtet wird.

Die Funktionsprüfung einer Feststellanlage durch eine eingewiesene Person muss folgende Elemente umfassen:

Die Überprüfung der Handauslösung.

Die Überprüfung der Auslösung der Feststellanlage durch die Prüfung der Brandmelder mit dem vom Hersteller festgelegten Prüfverfahren. (z.B. durch Simulation der Brandkenngroße)

Die Überprüfung, ob der Abschluss nach dem Auslösen zum selbsttätigen Schließen freigegeben wird.

Die Überprüfung der Rückstellung der Brandmelder aus dem Alarmzustand.

Die Überprüfung, ob Umgebungseinflüsse die Funktion der eingebauten Feststellanlage beeinträchtigen.

Die Überprüfung, ob die Nutzung im unmittelbaren Umfeld der Feststellanlage negative Einflüsse auf diese ausübt. (z.B. Auftreten von Staub oder Wasserdampf)

Die Überprüfung, ob die Funktion der Feststellanlage durch bauliche Änderungen/Wechselwirkungen mit anderen Gewerken negativ beeinflusst wird. (z.B. nachträglicher Einbau von Zwischendecken)

Die Überprüfung, ob die Positionierung der Brandmelder der Zulassung/Bauartgenehmigung des DIBt entspricht.

Hiermit bestätige ich die fachgerechte Unterrichtung der eingewiesenen Person anhand der oben genannten Punkte. Die Punkte wurden ausführlich besprochen und praktisch durchgeführt.

Ort, Datum Unterschrift Fachkraft für Feststellanlagen

Hiermit bestätige ich die fachgerechte Unterrichtung zur eingewiesenen Person durch eine Fachkraft für Feststellanlagen. Die oben genannten Punkte wurden ausführlich besprochen und praktisch durchgeführt.

Ort, Datum Unterschrift eingewiesene Person