

**LEISTUNGSERKLÄRUNG
DECLARATION OF PERFORMANCE**

gemäß Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011
according to Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

Nr. / No. CPR-20-13-203

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: / Unique identification code of the product-type:**
BE-PSE03-P Energieversorgung, bestehend aus: Gerät und Zubehör (siehe Anhang)
Power supply equipment; consisting of: Devices and Accessories (see annex)
2. **Verwendungszweck(e): / Intended use/s:**
Brandschutz / Fire Safety
3. **Hersteller: / Manufacturer:**
Schrack Seconet AG, Eibesbrunnnergasse 18, 1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria
4. **Bevollmächtigter: / Authorised representative:**
nicht anwendbar / not applicable
5. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: / System/s of AVCP:**
1
6. **Harmonisierten Normen: / Harmonised Standards:**
EN 54-4:1997 / A2:2006 Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen
Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment

Notifizierte Stelle(n) / Notified body/es
0786 VdS Schadenverhütung GmbH
0786-CPR-20876
7. **Erklärte Leistung(en): / Declared performance/s:**

Wesentliche Merkmale	Essential Characteristics	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation; Abschnitt
		Performance	Harmonised technical specification; Clause
Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 6
Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 4 – 8
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability, temperature resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability, vibration resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.7 – 9.8, 9.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.9 – 9.13
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtbeständigkeit	Durability of operational reliability, humidity resistance	Bestanden Passed	EN 54-4:1997 / A2:2006; 9.6, 9.14

8. **Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:**
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
B-TD-0003

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Diese Leistungserklärung ist im Internet verfügbar: www.schrack-seconet.com/dop / *This declaration of performance is available on the internet: www.schrack-seconet.com/dop*

Unterschiedet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

Schrack Seconet AG
1120 Wien / Vienna, Österreich / Austria
19.11.2019

ppa. 
Thomas Herl
Leitung Produktmanagement und Kompetenzzentrum
Head of Product Management and Competence Center

ppa. 
Edgar Eidenberger
Leitung Entwicklung
Head of Development

ANHANG
ANNEX

Gegenstand der Erklärung: / Object of the declaration:

Art. Nr.: / Item No:	Typ: / Type:	Beschreibung:	Description:
20-4000110-01	BE-PSE03-P	Netzgerät 24V/3A IP54	Power supply 24V/3A IP54
20-4000119-01	BE-TSENS	Temperatursensor f. BE-PSE	Temperature sensor for BE-PSE