



## Leistungserklärung Declaration of Performance

<b>CPR-30-16-030-de-en</b>					
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type:  <b>LKM 150 Set</b>				
2.	Verwendungszweck(e) / Intended use/es:  <b>Lüftungs-Kanal-Melder</b>  <b>Air duct smoke detector</b>				
3.	Hersteller / Manufacturer  <b>Hekatron Vertriebs GmbH, Brühlmatten 9, D-79295 Sulzburg</b>				
5.	System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / System/s of assessment and verification of constancy of performance  <b>1</b>				
6.	Harmonisierte Norm / Harmonised standard(s):  <b>EN 54-17:2005 + AC2007 Kurzschlussisolator / Short-circuit isolator</b>  Notifizierte Stelle(n) / Notified Body/ies:  <b>0786</b> <b>VdS Schadenverhütung GmbH</b>				
7.	Erklärte Leistung / Declared performance/s				
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Essential characteristics</b>	<b>Leistung Performance</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification</b>	<b>Abschnitt Clause</b>
	Leistungsfähigkeit im Brandfall	Performance under fire conditions	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	5.2
	Betriebszuverlässigkeit	Operational reliability	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	4
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Durability of operational reliability: temperature resistance	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	5.4 -5.5
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	Durability of operational reliability Vibration resistance	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	5.9 -5.12
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtebeständigkeit	Durability of operational reliability, Humidity resistance	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	5.6 -5.7
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Durability of operational reliability, Corrosion resistance	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	5.8
	Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Durability of operational reliability, electrical stability	bestanden pass	EN 54-17:2005+AC2007	5.3 5.13

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:  
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte verantwortlich./

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Hekatron Vertriebs GmbH

Sulzburg, 13.01.2017

ppa.



Gerold Stauss  
Leiter Kompetenzzentrum:

i. V.



Bernd Melzl  
Leiter Qualitätssicherung im Kompetenzzentrum