



S 5.0 – Sonderbrandmelder Linienförmiger Rauchmelder ILIA, Ansaugrauchmelder ASD und Linienförmiger Wärmemelder ADW



Dauer:

3 Tage (8:30 - 17:00 Uhr) +
0,5 Tage Online
Vorbereitungskurs



Modulnr:

S 5.0



Kosten:

Seminare vor Ort
1990,- EUR zzgl. Unterlagen
147,- EUR pro Teilnehmer



Termine

- 28.07.2026 - 30.07.2026 -
Kamen (ausgebucht)
- 18.08.2026 - 20.08.2026 -
Vlotho
- 25.08.2026 - 28.08.2026 -
Hamburg
- 08.09.2026 - 10.09.2026 -
Nürnberg
- 22.09.2026 - 24.09.2026 -
Espenau (Kassel)
- 29.09.2026 - 01.10.2026 -
Berlin

Zielgruppe

Sie sind Planer, Errichter oder Instandhalter von Hekatron Sonderbrandmeldern

Seminarinhalt

- Aufbau, Funktion und Leistungsmerkmale der Hekatron Sonderbrandmelder:
- Linienförmiger Rauchmelder ILIA, ILIA OZ
- Ansaugrauchmelder ASD 531, ASD 532, ASD 535
- Linienförmiger Wärmemelder ADW 535, ADW 535 HDx
- Projektieren der Hekatron Sonderbrandmelder am Beispiel von Gebäudeplänen
- Projektspezifische Projektierung und Programmierung der Hekatron Sonderbrandmelder mit der jeweiligen Planungs- und Konfigurationssoftware
- Montage- und Anschlussbeispiele
- Dokumentation der Anlagen
- Praktische Übungen an Demoanlagen

Lernziel

- Sie erhalten weitreichende Kenntnisse über die Vorschriften und Richtlinien.
- Sie haben Kenntnisse über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten der Hekatron Sonderbrandmelder und können die Sonderbrandmelder nach den einschlägigen Normen und Richtlinien planen.
- Damit sind Sie in der Lage, die Sonderbrandmelder entsprechend den Regeln der Technik zu montieren, anzuschließen und in Betrieb zu nehmen.
- Abschließend können Sie die Dokumentation erstellen und die Anlagen dem Betreiber funktionsgemäß übergeben.
- Im laufenden Betrieb können Sie an den Sonderbrandmeldern auftretende Störungen analysieren, Komponenten tauschen und die Geräte instand zu halten.

Voraussetzungen

- Sie besitzen Grundlagenkenntnisse der Brandmeldetechnik sowie Kenntnisse der VDE 0833 und der DIN 14675.
 - Gute PC-Kenntnisse mit Betriebssystem Windows 7, 8.1 oder 10.
 - Bei Erstinstallation der Konfigurationssoftware und der Projektierungssoftware werden Administratorrechte benötigt.
 - Beistellen eines PCs/Notebooks mit mindestens:
 - CPU: 2 GHz (single) / 1,5 GHz (dual)
 - GPU: DirectX 9 fähig
 - RAM: min. 1 GB
 - Schnittstellen: 2 USB Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss und SD Kartenleser
 - Festplatte: 400 MB freier Speicherplatz
 - Auflösung: mindestens 1280 x 720 Pixel oder höher
 - Betriebssystem: Windows 7 (32 + 64 Bit), Windows 8.1 oder Windows 10 (64 Bit)
 - zus. Software: PDF Reader, Internet-Browser (nicht im Setup enthalten)
 - Die Teilnahme am Präsenzseminar oder Webinar ist nur mit dem vorab zu absolvierenden Online - Vorbereitungskurs "Ansaugrauchmelder S 5.2" möglich. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung.
-